

VT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A feszültségvizsgáló elsődleges funkciója annak döntése, hogy van-e jelen feszültség. A 2 pólusú feszültségvizsgáló az egyetlen jóváhagyott vizsgálókészülék, amely teljesíti a munkavédelmi szabályok követelményeit.

- LED-es kijelzővel
- VDE-szabvány szerint
- nagy csúcsfeszültség-állóság
- ideális eszköz mindenféle alkalmazáshoz

Általános rendelési adatok

Verzió	Behelyező szerszámok E14 4 A-es betétekhez, 2 pólusú feszültségkémlelő
Rendelési szám	9918950000
Típus	VT
GTIN (EAN)	4032248405831
Qty.	1 Stück

A létrehozás dátuma 2023. december 1. 10:34:22 CET

A katalógus állapota 24.11.2023 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	55 mm	Mélység (coll)	2,165 inch
Magasság	21 mm	Magasság (coll)	0,827 inch
Szélesség	190 mm	Szélesség (coll)	7,48 inch
Nettó tömeg	115 g		

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Voltage tester from 12 – 690 V
-----------------	--------------------------------

Mérő- és vizsgálókészülék

AC feszültség kijelző	12, 50, 120, 230, 400, 690 V	AC feszültség mérési tartomány	12-690 V
Bevizsgálva és jóváhagyva a következők szerint:	EN/IEC 61010, EN 61243-3 2010	Csúcsfeszültség ellenállás	5 kV
DC-feszültség kijelző	12, 50, 120, 230, 400, 690 V	DC-feszültség mérési tartomány	1000 V
Elektromos összeköttetés vizsgálat	Nem	Frekvenciatartomány, max.	65 Hz
Frekvenciatartomány, min.	0 Hz	Fázissorrend kijelző	Nem
Kijelző	LED	Mérési tartomány kategória	CAT III 600 V, CAT IV 300 V
Névleges feszültség, max.	690 V AC/DC	Névleges feszültség, min.	12 V AC/DC
Szigetelésvizsgálat	5 kV	Terhelés, kapcsolható	Nem
Védelmi osztály	IP64	Üzemi hőmérséklet, max.	55 °C
Üzemi hőmérséklet, min.	-15 °C		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000494	ETIM 7.0	EC000494
ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ECLASS 9.0	27-20-03-08	ECLASS 9,1	27-20-03-08
ECLASS 10.0	27-20-03-08	ECLASS 11.0	27-20-03-08
ECLASS 12.0	27-20-03-08	ECLASS 13.0	27200308

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b05b5122-6117-4cb0-b28c-df32f921fa36

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	9918950000_DECLARATION_OF_CONFORMITY.pdf
User Documentation	Manual
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

A létrehozás dátuma 2023. december 1. 10:34:22 CET

A katalógus állapota 24.11.2023 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

Adatlap

VT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rajzok

www.weidmueller.com



VT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok**Tartozékok**

Akkumulátorok vizsgáló és mérőműszerekhez

**Általános rendelési adatok**

Típus	SKAI TASCHE	Verzió
Rendelési szám	6544760000	Szerszámtáska
GTIN (EAN)	4050118554724	
Qty.	1 Stück	